



IBAL

SA ESP OFICIAL

**EMPRESA IBAGUERENA DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**

ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 010 elaborado, construido, ensamblado inapropiadamente. 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PUBLICOS 610 Predios o cosas defectuosas de extraños.
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador se encontraba realizando la medición de H2S con equipo Acrolut y tomando fotografías del terreno. Durante la actividad, pisó un fragmento de cemento inestable y cayó a una excavación de aproximadamente 1 metro de profundidad, donde se adelantaban labores de reposición de tubería domiciliaria. Como consecuencia, sufrió golpes en el codo y en la cabeza. Al momento del AT, no portaba casco de seguridad.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado, en prevención de prevención de caídas a mismo y diferente nivel, recomendaciones en comportamiento seguros mientras camina, responsabilidades de los trabajadores decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1.,
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Gestión Ambiental.
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Sensibilización en prevención de caídas a mismo y diferente nivel.
- Acta de reincorporación laboral.





**UN MAL PASO
SIEMPRE SE PUEDE
EVITAR, CAMINA
CON PRECAUCION**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLOGICA INADECUADA 106 falta de juicio (percepción del riesgo) (el trabajador debe informar la falla mecánica del vehículo al área de ambiente físico y servicios generales para ser direccionado al taller de mecánica) 108 bajo tiempo de reacción	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 035 desgastado (piezas del vehículo en mal estado) 300 METODOS O PROCEDIMIENTOS PELIGROSOS 320 Uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
600 USO Y DESGASTE 605 Manutención deficiente (revisión y seguimiento de los componentes del vehículo)	750 USAR EQUIPO INSEGURO (El vehículo presentaba fallas mecánicas, las cuales debieron ser revisadas por personal apto y capacitado en un taller autorizado) 900 ACTO SUBESTANDAR NO ESPECIFICADO EN OTRA PARTE El trabajador realizó un acto inseguro al ejecutar una actividad que no corresponde a sus funciones, poniendo en riesgo su integridad.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 16/04/2026, el trabajador se encontraba dejando material de trabajo en el barrio Ricaurte en el camión tipo turbo con placa OTD955. Durante el desplazamiento en el vehículo, escuchó un ruido proveniente de una pieza en la parte delantera. Al detenerse para verificar la situación y tratar de ajustarla, la pieza se desprendió y cayó sobre su hombro izquierdo, causándole mucho dolor. El trabajador informó del accidente el día 17/04/2026. se solicita al trabajador direccionarse al hospital federico lleras.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado y prevención de accidentes, realización consciente del preoperacional de vehículo, y la importancia de reportar actos y condiciones inseguras.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Dirección Operativa y alcantarillado)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Sensibilización en la prevención de accidente de trabajo, identificación de peligros y riesgos, importancia de realizar preoperacional de vehículo consciente, importancia de reportar actos y condiciones inseguras.
- Firma Acta de reincorporación laboral.



//

**SER RESPONSABLE
ES PREVENIR**

//



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 106 falta de juicio (Exceso de confianza)- Posible subestimación del riesgo del terreno, aun con EPP adecuado. Confianza en el EPP como medida suficiente de control. 200 TENSION FISICA O FISIOLOGICA 205 Exposición a riesgos contra la salud.	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 030 superficie irregular, húmeda y resbaladiza en la quebrada por lluvias recientes (lodo, piedras sueltas, posible presencia de algas). 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 220 Inestabilidad del terreno al momento del desplazamiento por efecto de la lluvia
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 007 instrucciones, orientaciones y/o entrenamiento insuficiente. Posible ausencia de análisis de riesgos detallado previo a la actividad Deficiente identificación del riesgo climático dentro de la planeación de la actividad.	350 USO INADECUADO DE LAS MANOS O DE LAS PARTES Cruce de la quebrada sin asegurar tres puntos de apoyo o técnica segura de desplazamiento. evaluación insuficiente del riesgo antes de ejecutar el cruce. Realizar el cruce de la quebrada pese a condiciones climáticas adversas (terreno mojado). Falta de verificación suficiente de la estabilidad del terreno antes del paso.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:
El trabajador, quien se desempeña como Operario, se encontraba realizando una visita técnica y recorrido en la quebrada La Saposá, con el fin de verificar la conexión del sistema de alcantarillado del barrio Urbanización Candia. Durante el desarrollo de la actividad, al momento de cruzar la quebrada, sufrió un deslizamiento que le ocasionó una caída al mismo nivel. Como consecuencia del evento, presentó golpe en la mano izquierda, hemicuerpo izquierdo, pierna y pelvis. Al momento del reporte, el trabajador manifiesta dolor intenso en la zona lumbar.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de autocuidado enfatizando en prevención de caídas a un mismo y diferente nivel; así como evitar el exceso de confianza importancia del autocuidado y la percepción del riesgo, responsabilidades de los trabajadores. decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1. cumplimiento de las responsabilidades del trabajador, conforme a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015.

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso de Gestión Alcantarillado

Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Capacitación en Prevención de accidentes enfatizando en la evaluación previa del entorno de trabajo

Firma Acta de reincorporación laboral.





**“La evaluación previa del entorno
y el respeto por las condiciones
climáticas son fundamentales
para prevenir accidentes, ya
que ningún elemento de
protección reemplaza una
decisión segura en campo.”**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/ PSICOLOGICA INADECUADA 108 bajo tiempo de reacción	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	400 FALTA DE ATENCION A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES 500 OPERAR O TRABAJAR A VELOCIDAD INSEGURA 506 correr (La trabajadora se dirigía con prisa hacia la sala SIGAA, lo que le impidió ascender las escaleras de acceso con la debida precaución)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El día 23/04/2026 a las 10:50 a. m., la trabajadora se dirigía a una reunión dentro de las instalaciones de la empresa, específicamente hacia la sala SIGAA. Al subir las escaleras, se enredó con sus propios pies y el escalón, lo que provocó la caída hacia adelante, golpeándose en la rodilla izquierda y en la mano izquierda.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, enfatizando en prevención de caídas al mismo y diferente nivel en los diferentes ambientes de trabajo, respetando las normas de seguridad y salud en el trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección administrativa y financiera
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Capacitación al trabajador en prevención de caídas al mismo y diferente nivel.
- Acta de reincorporación laboral





**PREVENGA ACCIDENTES,
TENGA EN CUENTA LA
SEGURIDAD EN CADA PASO**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
CAPACIDAD MENTAL / FISIOLÓGICA INADECUADA 106 falta de juicio: No anticipar el riesgo del entorno inmediato 108 bajo tiempo de reacción - No lograr maniobra evasiva ante el obstáculo	DEFECTO DE LOS AGENTES: Condición insegura - Presencia de objeto extraño (piedra) en superficie de la rampa de acceso RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 299 Superficie de tránsito con elemento que interfiere en la estabilidad del vehículo
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
SUPERVISIÓN Supervisión insuficiente (condición ocasional no detectada)	209 No especificado en otra parte: No detección del obstáculo en la vía durante la maniobra de ingreso 400 FALTA DE ATENCION ALAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES - (Falta de atención al entorno)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

La trabajadora iba ingresando en la moto personal a la sede 40 con quinta de la empresa, en el área del parqueadero en la rampa había una piedra donde se enreda con ella generando la perdida de estabilidad de la moto cayendo sobre el andén que esta en la entrada presentando múltiples golpes.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en seguridad vial (identificar los riesgos en sus desplazamientos, conduciendo de forma preventiva y segura, que es accidente de trabajo. Decreto 1072 de 2015, art, 2.2.4.6.1. Responsabilidades de los trabajadores.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Dirección comercial y servicio al cliente
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado.
- Firma Acta de reincorporación laboral.
- "Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida."
- SENSIBILIZACION FACTORES DE RIESGOS CRITICOS Y HABITOS SEGUROS PARA TODOS LOS ACTORES VIALES





**NO HAY NADA MAS
URGENTE QUE TU
VIDA EN LA VIA**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
300 TENSION MENTAL O PSICOLÓGICA 304 Rutina, monotonía, exigencias para un cargo sin trascendencia.	600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS 640 riesgos naturales (riesgos de terrenos irregulares e inestables, exposición a elementos, animales).
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
0000SUPERVISION Y LIDERAZGO DEFICIENTE 007 instrucción, orientación y/o entrenamientos insuficientes (el trabajador recibió con anterioridad al accidente una capacitación en prevención de “riesgo biológico” y aun así no pudo evitar la situación. 009 Identificación y evaluación deficiente de la exposiciones a pérdida.	N.A.

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Trabajador que inicia su turno a las 18:00 horas. A las 18:10 se dirigía hacia los módulos de la bocatoma cocora, para realizar labores de limpieza cuando, de forma repentina, salió un perro posiblemente de alguna finca cercana y lo mordió en la pierna izquierda, ocasionándole una herida con sangrado e inflamación.
cargo : OPERARIO 02



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, autocuidado prevención de lesiones por riesgo biológico durante los desplazamientos en el área de trabajo.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso Gestión Acueducto
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- "Sensibilización en la prevención de lesiones por riesgo biológico, reporte oportuno de accidentes de trabajo, autocuidado, desplazamientos en áreas de trabajo. enfatizando en mordedura de caninos, picadura de insectos y serpientes"
- Firma Acta de reincorporación laboral.





**La seguridad
debe ser lo
primero, las
lesiones lo
último.**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 106 Falta de juicio (Exceso de confianza) (El operario decidió acortar camino o no evaluó el peligro de caminar tan cerca del borde cargando peso). 200 TENSION FISICA O FISIOLÓGICA 205 Exposición a riesgos contra la salud.	200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 220 Espacio libre inadecuado para movimientos de personas u objetos) 300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE POR SI PELIGROSOS 320 uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos (Falta de señalización de advertencia o demarcación de la zona de peligro) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS 640 riesgos naturales (riesgos de terrenos inestables, exposición a elementos (pedazo de madera), encontrados a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 009 identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a perdida (No se definieron rutas de tránsito peatonal seguras, libres de obstáculos y alejadas de bordes inestables)	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO (Cargar un bulto de cemento que pudiera limitar su campo visual, impidiéndole ver el estado del terreno y la madera.) 550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA 559 No especificados en otra parte (Transitar por una zona no designada o improvisada y no mantener una distancia de seguridad mínima (generalmente igual o mayor a la profundidad de la zanja).

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador, quien desempeña el cargo de Operario 02, se encontraba realizando actividades de descargue y transporte manual de material (bulto de cemento). Durante el desplazamiento hacia el área de trabajo, decidió transitar por una zona alterna debido a que el andén habitual se encontraba mojado, ya que una usuaria realizaba labores de lavado en el sector. Al pasar por un área que aparentemente se encontraba en condiciones seguras, el trabajador pisó una troza de madera que se encontraba cubriendo parcialmente el área de excavación. La madera se desplazó y perdió estabilidad, ocasionando la caída del trabajador al interior del pozo que se estaba ejecutando, el cual tenía una profundidad aproximada de 80 cm. Como consecuencia del evento, el trabajador presentó golpe en el pecho, pierna izquierda y rodilla izquierda.

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, autocuidado prevención de lesiones por riesgo locativos durante los desplazamientos en el área de trabajo. Orden y aseo del área de trabajo
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Dirección Operativa)
- "Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida."
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Sensibilización en la prevención de lesiones por riesgo locativo, reporte oportuno de accidentes de trabajo, autocuidado, desplazamientos en áreas de trabajo. Orden y aseo.
- Firma Acta de reincorporación laboral.





**// DA MAS ORGULLO
TERMINAR UNA
TAREA, PERO SIN
ACCIDENTES //**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
N/A	000 DEFECTO DE LOS AGENTES 025 agudo, cortante 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 260 iluminación inadecuada (insuficiente luz para la tarea) 300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE POR SI PELIGROSOS 320 uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos (Falta de señalización de advertencia o demarcación de la zona de peligro) 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS 640 riesgos naturales (riesgos de terrenos inestables, exposición a elementos (tornillo), encontrados en exteriores)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
100 INGENIERIA INADECUADA 103 estándares, especificaciones y/o criterios de diseño inadecuados (plataformas seguras que eviten el salto o descenso directo sobre áreas no verificadas) 104 control e inspecciones inadecuadas de las construcciones (Falta de demarcación o identificación de puntos críticos, rebordes y accesorios dentro del área de trabajo).	400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO O LAS VECINDADES (aunque el accidente fue provocado por una condición locativa no controlada que imposibilitaba la visibilidad del riesgo ya que era horario de trabajo nocturno una la falta de una inspección táctil o visual minuciosa del área antes de descender contribuyó a la exposición al riesgo)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Trabajador con cargo de Operario, quien informa que, mientras realizaba actividades de limpieza de rejilla en la Bocatoma Combeima, al descender sufrió un corte en la rodilla derecha ocasionado por un objeto metálico (tornillo). Refiere que el tornillo no era visible debido a que había sido pintado. Cargo Operario



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- "Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, autocuidado prevención de lesiones por riesgo locativos durante los desplazamientos en el área de trabajo. Orden y aseo del área de trabajo
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Gestión Acueducto)
- "Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida."
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Sensibilización en la prevención de lesiones por riesgo locativo, reporte oportuno de accidentes de trabajo, autocuidado, desplazamientos en áreas de trabajo. Señalización y demarcación.
- Firma Acta de reincorporación laboral.





**La seguridad no
es casualidad,
es prevención
constante**



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
El trabajador manifiesta sensación de dolor de espalda, malestar general y debilidad, dolor de abdomen.	N/A
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
N/A	N/A

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

Trabajador informa que estaba realizando actividades de excavación, durante la actividad debía de retirar y lanzar la tierra excavada, en un momento determinado le comenzó a doler la espalda, acompañado de una sensación de malestar general y debilidad, por lo que decidió suspender la actividad y salir del área de trabajo. Luego presento dolor en el abdomen, y manifestó sensación de falta de aire, refiere que no podía permanecer sentado ni de pie por periodos prolongados. CARGO Operario 02.



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

- Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado y prevención de accidentes, prevención riesgo biomecánico – higiene postural, pausas activas y responsabilidades de los trabajadores.
- Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Dirección Operativa y alcantarillado)
- Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida.
- Firma de Acta de compromiso de Autocuidado
- Sensibilización en la prevención riesgo biomecánico - higiene postural y pausas activas
- Firma Acta de reincorporación laboral.





Tu espalda es el soporte principal de tu vida. Piensa en ella como un árbol: necesita raíces fuertes, pero también flexibilidad para no romperse.



ACCIDENTE

¿QUE GENERO EL ACCIDENTE?	
CAUSAS BASICAS	CAUSAS INMEDIATAS
FACTORES PERSONALES	CONDICIONES AMBIENTALES SUBESTANDARES
100 CAPACIDAD MENTAL/PSICOLÓGICA INADECUADA 106 Falta de juicio (Exceso de confianza) (La operaria no evalúa los riesgos antes de realizar la tarea). 200 TENSION FISICA O FISIOLÓGICA 205 Exposición a riesgos contra la salud.	000 DEFECTOS DE LOS AGENTES 035 Desgastado, raído, roto (bisagras metálicas oxidadas y desprendidas sin agarre). 200 RIESGOS AMBIENTALES NO ESPECIFICADOS EN OTRA PARTE 220 Espacio libre inadecuado para movimientos de personas u objetos (vegetación alta alrededor de la caja intervenida) 300 MÉTODOS O PROCEDIMIENTOS DE POR SI PELIGROSOS 320 uso de métodos o procedimientos de por sí peligrosos (Falta de señalización de advertencia o demarcación de la zona de peligro) 400 RIESGOS DE COLOCACIÓN 430 inadecuadamente asegurados contra movimientos inconvenientes 600 RIESGOS AMBIENTALES EN TRABAJOS EXTERIORES, DISTINTOS A LOS OTROS RIESGOS PÚBLICOS 640 riesgos naturales (exposición a elementos -tapa metálica no asegurada con vegetación alrededor que no permite la visibilidad- encontrados a campo abierto)
FACTORES DE TRABAJO	ACTOS SUBSTANDARES
000 SUPERVISIÓN Y LIDERAZGOS DEFICIENTES 009 identificación y evaluación deficiente de las exposiciones a perdida (No se definieron procedimientos seguros de trabajo como inspección y limpieza del área de trabajo) 100 INGENIERIA INADECUADA 104 Control e inspecciones inadecuadas de las construcciones 300 MANTENCIÓN DEFICIENTE 303 Aspectos preventivos inadecuados para ajuste y ensamble (bisagras metálicas oxidadas y desprendidas)	100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN DISPONIBLE (no utilizar el equipo de protección anticaidas adecuado) 400 FALTA DE ATENCIÓN A LAS CONDICIONES DEL PISO (no inspeccionar el sitio de trabajo con anterioridad sin percatarse del mal estado de la tapa y las bisagras) 550 ADOPTAR UNA POSICIÓN INSEGURA 559 No especificados en otra parte (Transitar o posicionarse sobre una superficie inestable o cerca del borde de una caja con riesgo de caída sin utilizar el equipo de protección anticaidas adecuado)

DESCRIPCION DEL ACCIDENTE:

El trabajador informa que se encontraban realizando la actividad de limpieza de una tapa de los módulos de la bocatoma Combeima, la compañera presenta caída y la tapa le cae encima de brazo izquierdo,. generándole mucho dolor



ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Emitir al trabajador recomendaciones de auto cuidado, enfatizando en prevención de accidentes de trabajo, autocuidado prevención de lesiones por riesgo locativos durante los desplazamientos en el área de trabajo.
Inspecciones de trabajo, orden y aseo del área de trabajo

Actualizar matriz de peligros y valoración del riesgo del proceso planeación estratégica (Dirección Operativa)

"Socializar a los compañeros, respecto a los hallazgos encontrados en la investigación del incidente de trabajo mediante la presentación de la lección aprendida, fomentando en ellos una actitud reflexiva de identificación de riesgos y peligros frente a la labor ejercida."

Firma de Acta de compromiso de Autocuidado

Sensibilización en la prevención de lesiones por riesgo locativo, reporte oportuno de accidentes de trabajo, autocuidado, desplazamientos en áreas de trabajo. Orden y aseo.

Firma Acta de reincorporación laboral.





**Prevenir no es
detener el trabajo,
es asegurar que
puedas seguir
haciéndolo
mañana.**



¡GRACIAS!

